

20ddz

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 68, priem@24.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

662543 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, 6, тел. 8(39145)2-12-92

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 36/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия» города Лесосибирска**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения **плановой выездной проверки**
№36 от «18» апреля 2022 года

в период с «28» апреля 2022 г. по «05» мая 2022 г.

инспектором ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск, старшим лейтенантом

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

внутренней службы, Колесниковой Ириной Ринатовной

органа государственного пожарного надзора)

проведена **выездная плановая проверка по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, 7 микрорайон, д.10**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица **директор МБОУ «Гимназия» г. Лесосибирска Краевская Нина Леонидовна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка о выполнении
-------	----------------------------	--	-----------------	----------------------

	требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	и
1.	В здании МБОУ «Гимназия» г. Лесосибирска не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, до их замены в установленном порядке	<p>Пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	До 01.05.2023 г.	
2.	На путях проезда к объекту защиты МБОУ «Гимназия» г. Лесосибирска, для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники, у ворот с ручным открыванием не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки ворот или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки, а также система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот	<p>Пункт 71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.</p>	До 01.05.2023 г. <i>Составлена смета на финансирование.</i>	
3.	Руководитель МБОУ «Гимназия» г. Лесосибирска не	Подпункт А пункта 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об	До 01.05.2023 г.	



	<p>обеспечил содержание наружной пожарной лестницы типа П2 в исправном состоянии. Согласно выводу заключения №25 от 14.07.2021 г., конструкции наружной пожарной лестницы типа П2 считаются не выдержавшими испытания, и не могут исполнять функции наружной пожарной лестницы</p>	<p>утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации.</p> <p>Руководители организаций:</p> <p>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время</p>		
4.	<p>Руководитель МБОУ «Гимназия» г. Лесосибирска не обеспечил содержание наружной пожарной лестницы типа П1-1 в исправном состоянии. Согласно выводу заключения №26 от 14.07.2021 г., конструкции наружной пожарной лестницы типа П1-1 считаются не выдержавшими испытания, и не могут исполнять функции наружной пожарной лестницы</p>	<p>Подпункт А пункта 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>Руководители организаций:</p> <p>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время</p>	До 01.05.2023 г.	
5.	<p>Руководитель МБОУ «Гимназия» г. Лесосибирска не обеспечил содержание ограждения кровли типа КО-для кровли без парапета в исправном состоянии. Согласно выводу заключения №27 от 14.07.2021 г., конструкции ограждения кровли типа КО-для кровли без парапета считаются не выдержавшими испытания, и не могут исполнять функции леерного ограждения кровли</p>	<p>Подпункт А пункта 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p> <p>Руководители организаций:</p> <p>а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время</p>	До 01.05.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Директор МБОУ «Гимназия»
г. Лесосибирска Краевская Н. Л.**

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

**Инспектор ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск
старший лейтенант внутренней службы
Колесникова И.Р.**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

05 мая 2022 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.